



AB 565

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W SIEDLCACH

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31 08-110 Siedlce

tel: 25 644 20 40

www.gov.pl/psse-siedlce

e_Doręczenia:

Fax: 25 632 61 37

sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl

AE:PL-14097-14217-UHTAE-30

Liczba stron: 2

Egz z

Siedlce, dnia: 05.03.2026

Sprawozdanie z badań (częstkowe)

nr: LBW.211/n-212/n.2026 (Znak sprawy: LBW.9052.1.115.2026)

Nazwa i adres klienta:	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim, Pl. Kilińskiego 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Podstawa badań:	Porozumienie OL.9052.1.7.26 z dn.02.01.2026
Rodzaj próbek:	Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Miejsce pobrania próbek:	Wod. publ. Kałuszyn
Data pobrania próbek:	03.03.2026
Próbki pobrał:	Pracownik PSSE w Mińsku Mazowieckim
Metoda pobierania próbek	PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10
Nr protokołu pobrania próbek:	HK.17.MIŃ.2026
Data przyjęcia próbek	03.03.2026
Data rozpoczęcia i zakończenia badań	03.03.-05.03.2026
Inne informacje dotyczące próbek	Stan próbki (ek) nie budzi zastrzeżeń
Cel badania	Przedłożenie wyników jednostkom nadzorującym (obszar regulowany prawnie)

Informacje dot. daty, godziny, miejsca i punktu pobrania próbki są zgodne z danymi podanymi przez Zleceniodawcę. W niniejszym sprawozdaniu wyniki badań i stwierdzenie zgodności ze specyfikacją (jeśli dotyczy) odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i badanej próbki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez Zleceniodawcę. Klienta poinformowano o właściwym sposobie pobrania próbki i o jego wpływie na ważność wyniku. Laboratorium podaje niepewność dla wyników, które po uwzględnieniu niepewności zawierają wartość parametryczną (dla określenia ich miarodajności). Niepewność wyniku badania nie uwzględnia niepewności związanej z pobieraniem próbki.

Bez pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż w całości.

Opis i identyfikacja próbki:

Nr próbki	Godz. pobr.	Ozn. klienta	Rodzaj próbki i punkt pobrania
211/n	09:30	1	Olszewice 61- sieć, kran
212/n	10:00	2	Kałuszyn, ul. Mostowa 53 C- sieć, kran

Akt prawny: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

1. Wyniki badań mikrobiologicznych

Legenda: "nw" - nie wykryto, "-" - nie badano

Lp.	Wskaźnik, metodyka	Jm	Numer próbki, wynik	
			211/n	212/n
1	Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Wartość parametryczna: liczba mikroorganizmów 0 jtk/100 ml wody Dopuszcza się pojedyncze bakterie <10 jtk. W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk/100ml należy wykonać badanie parametru E. coli i enterokoków celem wykluczenia ich obecności.	jtk	1[<1;8]N1	0
2	Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Wartość parametryczna: liczba mikroorganizmów 0 jtk w 100 ml wody	jtk	0	0
3	Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 1 ml wody po 72 h w 22 °C PN-EN ISO 6222:2004 Wartość parametryczna: Bez nieprawidłowych zmian Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.	jtk	-	-

2. Wyniki badań fizykochemicznych

Legenda: "-" - nie badano

Lp.	Wskaźnik, metodyka	Jm	Numer próbki, wynik	
			211/n	212/n
1	Barwa PN-EN ISO 7887:2012+ Ap1:2015-06 Metoda C Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/l	mg/l	< 4	< 4
2	Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Wartość parametryczna: Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU	NTU	< 0,20	< 0,20
3	Przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999 (w temp. 25 °C) Korekta do temperatury 25°C za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury Wartość parametryczna: 2500 µS/cm	µS/cm	384 (15,0 °C)	383 (15,2 °C)
4	Smak (Liczba progowa smaku) PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony, trzech oceniających Czas przechowywania próbek: do 72h Temperatura badania w zakresie: 21-25 °C Źródło wody odniesienia - woda wodociągowa wolna od smaku i zapachu Wartość parametryczna: Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	TFN	< 1 akcept.	< 1 akcept.
5	Stężenie jonów wodoru (pH) PN-EN ISO 10523:2012 Poniżej wyniku podano temperaturę pomiaru Wartość parametryczna: 6,5 - 9,5		7,4 (14,6 °C)	7,3 (15,4 °C)
6	Zapach (Liczba progowa zapachu) PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony, trzech oceniających Czas przechowywania próbek: do 72 h Temperatura badań: 21-25 °C Wartość parametryczna: Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	TON	< 1 akcept.	< 1 akcept.

"B" - badania poza zakresem akredytacji PCA nr AB 565; (#) - norma archiwalna; "< liczba" - wynik poniżej granicy oznaczalności,
N1 - niepewność została obliczona z zastosowaniem współczynnika rozszerzenia k=2, przy poziomie prawdopodobieństwa 95%; według normy PN-ISO 29201

Sprawozdanie z badań zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem osoby autoryzującej. Wydruk jest informacją o w/w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych.
Autoryzował wyniki:

badań fizykochemicznych
(z wyl. manganu)
mgr Magdalena Ryżkowska

badań mikrobiologicznych
mgr Małgorzata Zaciara

KONIEC SPRAWOZDANIA